

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБОУ «Лицей № 126»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:

195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 14

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 1,2,3,4 этажей, 4595,4 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: 8308 кв.м;

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Форма собственности: **собственность субъекта РФ;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

В здании, во время проведения выборов в органы государственной власти, располагается избирательный участок.

Сфера деятельности: **Образование;**

Наименование предоставляемых услуг: **Обучение детей 7-17 лет;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **1100 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор СПб ГБОУ «Лицей № 126» Розов Павел Сергеевич с одной стороны, и представитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 22/12/09, срок действия до 15 января 2016 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

(Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К,О,С,Г,У / не соответствуют) / нет*)

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет* (стоянка на территории не предусмотрена);

лифты: *да (частично соответствует К,О,Г,У, не адаптирован для С)*;

поручни: *да (лестница в вестибюле - не соответствует О,С)*;

пандусы, роллопандусы: *нет*;

подъемные платформы: *да (соответствует К)*;

мобильные лестничные подъемники: *нет*;

раздвижные двери: *нет*;

входные группы: *да (не соответствуют К,О,С,У)*;

кнопка вызова: *нет* (установлена табличка с номером телефона);

доступные санитарно-гигиенические помещения: *да (частично соответствует К,О,С,Г,У)*;

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: *да (не соответствует К,О,С,У)*;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: *да (частично соответствует К,О,С,У)*;

дублирование необходимой для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да (табличка на входе - соответствует С)*;

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: *нет*;

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 126 Калининского района СПб» расположенного по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 14 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. Вход на территорию лица осуществляется со стороны ул. Замшина. У входа на территорию, около калитки, визуальное и тактильно доступная для инвалидов, установлена табличка с номером телефона (оформлена в виде информационной таблички на контрастном фоне с повтором шрифтом Брайля) вызова сотрудника учреждения для оказания помощи по сопровождению до места предоставления услуги. Телефоны: (812) 576-87-01	
1.2	К	Движение по территории к входу в здание осуществляется по дорожке с твердым покрытием. Продольный уклон на пути движения близок к максимально допустимому (5%)	
1.3	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов от входных ворот к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство. <i>Ответственные сотрудники: Колчина Л.В.</i> В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 06.04.2016)	Приказ № 56 от 06.04.2016
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
2.1	К, О, С	Подход к входной площадке представляет собой дополнительный перепад высот (ступеньку) Для инвалидов по зрению никак не обозначенную как препятствие; Для категорий инвалидов преодолимо с сопровождением (по необходимости)	
2.2	К, О, С, Г, У	Вход в здание частично соответствует требованиям для категорий инвалидов	
2.3	С	Вход в здание не адаптирован для слепых	
2.4	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	О, С	Лестница в вестибюле оборудована поручнями; не адаптирована для инвалидов по зрению. Для категорий инвалидов преодолима с сопровождением (по необходимости) В вестибюле здания установлены контрольно-пропускные устройства (турникеты). При опущенных штангах в режиме «антипаника», ширина прохода не соответствует нормативным требованиям. Для категорий инвалидов предусмотрен дополнительный свободный проход	
3.2	К	В вестибюле здания установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением для преодоления перепада высот до уровня первого этажа: Вертикальный подъемник «МУЛЬТИЛИФТ» Ведется журнал эксплуатации и обслуживания. Назначены сотрудники, прошедшие обучение, ответственные за эксплуатацию: <i>Кунгуров М.В.</i> - инженер	

3.3	К, О, С	Для перемещения между этажами, здание оборудовано лифтом. Кабина лифта оборудована поручнями. Лифт не адаптирован для инвалидов по зрению. Условно доступен для категорий инвалидов. (Доступен с сопровождением)	
3.4	К	Пороги дверей «зон безопасности» на этажах около лифта для инвалидов на креслах-колясках преодолимы с помощью имеющихся переносных накладок на пороги. В административных кабинетах и в части помещений лица установлены двери, шириной (одной створки) в свету меньше нормативных требований. Для инвалидов категории К в коридорах и в кабинетах лица достаточно места для разворота кресла-коляски; ширины дверей достаточно для проезда	
3.5	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	К, О, С, Г, У	Зона обслуживания инвалидов находится на всех четырех этажах здания. Все этажи и помещения здания доступны для категорий инвалидов с помощью лифта (с сопровождением) или имеющихся в здании лестниц (с сопровождением по необходимости). Для инвалидов, принимающих участие в выборах на избирательном участке, расположенном в здании лица, доступно место голосования - вестибюль первого этажа	
4.2	К, О, С, Г, У	В здании лица имеется бассейн. В меньшей чаше бассейна установлено оборудование для спуска детей-инвалидов на воду: Подъемник для бассейна HANDY MOVE 3200 Ведется журнал эксплуатации и обслуживания. Назначены сотрудники, прошедшие обучение, ответственные за эксплуатацию: <i>Новикова Е.В., Калашикова А. А.</i> Раздевалки бассейнов частично доступны для категорий инвалидов К,О,С Посещение бассейнов для всех категорий детей-инвалидов возможно с сопровождением	
4.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	К, О, С	На объекте присутствуют санитарно-гигиенические помещения. На всех этажах здания оборудованы доступные туалеты для инвалидов. Размеры и внутреннее оборудование туалетных кабин частично соответствует требованиям для категорий инвалидов	
5.2	С	Туалеты не адаптированы для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением)	
5.3	К, О, С, Г, У	Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	

		http://1126.ru На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к колледжу от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенических помещений; - информация о наличии/отсутствии инвалидной парковки на территории лицея и на прилегающей территории	
6.3	К, О, С, Г, У	Назначен сотрудник, ответственный за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственный сотрудник: Калашникова А. А.</i>	Приказ № 56 от 06.04.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
		До остановки «пр. Металлистов/ул. Замшина» от ст. метро «Площадь Ленина» - автобус № 28, 107, троллейбус № 3, 43, маршрутное такси № К107, К178, К191, К28К, К32; от ст. метро «Лесная» - автобус № 33, маршрутное такси № К17 от ст. метро «Чернышевская» - маршрутное такси № К151 От нее пешком 3 минуты (150-200 м) по выделенному пешеходному пути	
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
		Около входа на территорию лицея, на прилегающем участке улично-дорожной сети по ул. Замшина парковка не обустроена. Там же имеются несанкционированные парковочные места, не оборудованные для инвалидов на личном автотранспорте.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Нанести контрастную разметку на бордюрный камень входной площадки перед зданием лица;

Нанести на прозрачные полотна всех дверей входного узла контрастную маркировку для слабовидящих граждан, согласно п.5.1.5 СП59.13330.2012;

Оборудовать помещения лица, на путях движения инвалидов, набором информационных тактильных табличек и указателей, рельефных или со шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно пп.5.5.2 - 5.5.4 СП 59.13330.2012;

Дооборудовать санитарно-гигиенические помещения на этажах лица, доступные для инвалидов, поручнями вокруг умывальника, кнопкой тревожной сигнализации и другим оборудованием согласно нормам СП 59.13330.2012;

Привести версию для слабовидящих на сайте учреждения <http://1126.ru> в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



/ Розов П.С. /

М.П.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



/ Большаков А.Г. /

М.П.