

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБОУ «Лицей № 126»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 28

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 1-4 этажей, 4595,4 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: 8308 кв.м;

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Форма собственности: *собственность субъекта РФ;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

В здании, во время проведения выборов в органы государственной власти, располагается избирательный участок.

Сфера деятельности: *Образование;*

Наименование предоставляемых услуг: *Обучение детей 7-17 лет;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *700 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *к месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Здание не приспособлено для обучения детей-инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, до реконструкции или капитального ремонта.

Мы, нижеподписавшиеся,
Директор СПб ГБОУ «Лицей № 126» Розов Павел Сергеевич с одной стороны,
и представитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 22/12/10, срок действия до 15 января 2016 г. с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

(Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*)

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет* (стоянка на территории не предусмотрена);

лифты: *нет*;

поручни: *да* (наружная лестница - *не соответствуют О, С*);

пандусы, роллопандусы: *нет*;

подъемные платформы: *нет*;

мобильные лестничные подъемники: *да (частично соответствуют К)*;

раздвижные двери: *нет*;

входные группы: *да (не соответствуют К, О, С, У)*;

кнопка вызова: *нет* (установлена табличка с номером телефона);

доступные санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К, О, С, частично соответствует Г, У)*;

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: *да (не соответствует К, О, С, У)*;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: *да (частично соответствует К, О, С, У)*;

дублирование необходимой для инвалидов по зрению зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да* (табличка на входе - *соответствует С*);

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: *нет*;

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 126 Калининского района СПб» расположенного по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 28 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения (кроме инвалидов на креслах-колясках), в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. У входа на территорию, около калитки, визуально и тактильно доступная для инвалидов, установлена табличка с номером телефона (оформлена в виде информационной таблички на контрастном фоне с повтором шрифтом Брайля) вызова сотрудника учреждения для оказания помощи по сопровождению до места предоставления услуги. Телефоны: (812) 540-88-12	
1.2	К	Движение по территории к входу в здание осуществляется по дорожке с твердым покрытием без перепадов высот	
1.3	К, О, С, Г, У	Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов от входных ворот к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство. <i>Ответственные сотрудники: Новикова Е.В.</i> В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 06.04.2016)	Приказ № 56 от 06.04.2016
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
2.1	К, О, С	Внизу у наружной лестницы, визуально и тактильно доступная для инвалидов, установлена табличка с номером телефона (оформлена в виде информационной таблички на контрастном фоне с повтором шрифтом Брайля) вызова сотрудника учреждения для оказания помощи	
2.2	О, С	До уровня входной площадки ведет наружная лестница. Входная лестница оборудована поручнем не соответствующим нормативным требованиям; Входная лестница не адаптирована для инвалидов по зрению. Для категорий инвалидов преодолима с сопровождением (по необходимости)	
2.3	К	<i>Здание не приспособлено для обучения инвалидов на креслах-колясках. Для эпизодического посещения здания инвалидами категории К:</i> для преодоления наружной лестницы и лестницы в вестибюле здания инвалидами на креслах-колясках приобретены: 1. Мобильный лестничный подъемник «LIFTKAR PT» модель «UNIVERSAL 130/160» 2. Гусеничный лестничный подъемник «ANTANO GR» модель LG 2004 Ведется журнал эксплуатации и обслуживания. Назначен сотрудник, прошедший обучение, ответственный за эксплуатацию и зарядку: <i>Новикова Е.В.</i>	Приказ № 56 от 06.04.2016
2.4	К, О, С	Двери входного узла не соответствуют нормативным требованиям. В том числе по ширине проема и высоте порогов. Преодолимо с сопровождением (по необходимости)	
2.5	С	Вход в здание не адаптирован для слепых	
2.6	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016

3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	К	В вестибюле здания имеются ступени. Для инвалидов на креслах-колясках предусмотрен инвентарный пандус, при необходимости устанавливается ответственными сотрудниками. Или используют мобильные лестничные подъемники, указанные в п.2.3	
3.2	О, С	Лестница в вестибюле не адаптирована для инвалидов по зрению. Для категорий инвалидов доступна с сопровождением (по необходимости)	
3.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	К, О, С, Г, У	Предоставление услуг для инвалидов организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудников. Для инвалидов, принимающих участие в выборах на избирательном участке, расположенном в здании лицея, условно доступны: место голосования - актовый зал Администрация (административные помещения) учреждения находятся в другом здании лицея, по адресу: СПб, ул. Замшина, д.14 и доступны для посещения всеми категориями инвалидов	
4.2	К	В коридорах и кабинетах здания установлены двери, шириной в свету меньше нормативных требований. Для инвалидов категории К в коридорах и в кабинетах лицея достаточно места для разворота кресла-коляски; ширины дверей достаточно для проезда. Пороги дверей преодолимы с сопровождением	
4.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	О, С	На первом этаже здания присутствует санитарно-гигиеническое помещение. Размеры и внутреннее оборудование туалетных кабин не соответствует требованиям для категорий инвалидов	
5.2	К	Туалет не доступен для инвалидов на креслах-колясках. Узкие двери, маленькое помещение	
5.3	С	Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением)	
5.4	К, О, С, Г, У	Сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.1.3	Приказ № 56 от 06.04.2016
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://1126.ru На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к колледжу от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных	

		<p>категорий инвалидов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о том, что ЗДАНИЕ начальной школы НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛЕ-КОЛЯСКЕ; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенических помещений; - информация о наличии/отсутствии инвалидной парковки на территории лицея и на прилегающей территории 	
6.3	К, О, С, Г, У	<p>Назначен сотрудник, ответственный за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственный сотрудник: Калашникова А. А.</i></p>	<p>Приказ № 56 от 06.04.2016</p>
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
		<p>До остановки «пр. Metallistov / ул. Замшина» от ст. метро «Площадь Ленина» - автобус № 28, 107, троллейбус № 3, 43, маршрутное такси № К107, К178, К191, К28К, К32; от ст. метро «Лесная» - автобус № 33, маршрутное такси № К17 от ст. метро «Чернышевская» - маршрутное такси № К151 От нее пешком 3 минуты (150-200 м) по выделенному пешеходному пути</p>	
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
		<p>Около входа на территорию лицея, на прилегающей дворовой территории (внутридворовый проезд) парковка не обустроена. Там же имеются несанкционированные парковочные места, не оборудованные для инвалидов на личном автотранспорте.</p>	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Подготовить обращение к владельцу прилегающей дворовой территории об оборудовании парковочных мест для инвалидного автотранспорта согласно нормам СП 59.13330.2012 возле входа в СПб ГБОУ «Лицей № 126», по адресу: ул. Федосеенко, д. 28;

Нанести контрастную разметку на ступени наружной лестницы согласно нормам СП59.13330.2012;

Оборудовать наружную лестницу поручнями, а входную площадку ограждением, согласно нормам СП59.13330.2012;

Нанести на прозрачные полотна всех дверей входного узла контрастную маркировку для слабовидящих граждан, согласно п.5.1.5 СП59.13330.2012;

Оборудовать помещения лицея, на путях движения инвалидов, набором информационных тактильных табличек и указателей, рельефных или со шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно пп.5.5.2 - 5.5.4 СП 59.13330.2012;

Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже лицея, как доступное для инвалидов, согласно нормам СП 59.13330.2012;

Привести версию для слабовидящих на сайте учреждения <http://1126.ru> в соответствие с ГОСТ Р 52872-2012

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



/ Розов П.С. /

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



Большаков А.Г. /